




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
206949	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.882	0.019	0.008	0.265	0.020	0.030	0.022	0.003	0.040	0.005	0.006	0.005
206951	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.829	0.014	0.008	0.243	0.025	0.021	0.021	0.004	0.039	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
206949	261008566A	61.068 (KSI)	75.761 (KSI)	25 (%)
206949	261008567A	61.767 (KSI)	76.194 (KSI)	23 (%)
206951	261008577A	60.019 (KSI)	74.460 (KSI)	24 (%)
206951	261008578A	60.311 (KSI)	75.389 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
206949	261008576A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	8985	0000115141	000090	1001369139
206949	261008577A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	8985	0000115141	000090	1001369139
206951	261008577A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	8985	0000115141	000090	1001369139
206951	261008581A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	8985	0000115141	000090	1001369139

FIN DE DATOS