




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106990	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.859	0.017	0.007	0.210	0.025	0.033	0.032	0.011	0.028	0.004	0.007	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
106990	261009508A	55.943 (KSI)	72.290 (KSI)	29 (%)										
106990	261009509A	55.580 (KSI)	73.017 (KSI)	28 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
106990	261009512A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8979	0000115159	000120	1001379338				
106990	261009513A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8979	0000115159	000120	1001379338				
106990	261009515A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8979	0000115159	000120	1001379338				
106990	261009516A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8979	0000115159	000120	1001379338				
FIN DE DATOS														