




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
207405	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.815	0.020	0.008	0.205	0.027	0.026	0.021	0.007	0.042	0.002	0.008	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
207405	261009642A	63.068 (KSI)	76.912 (KSI)	25 (%)										
207405	261009643A	63.490 (KSI)	77.827 (KSI)	23 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
207405	261009646A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	8979	0000115159	000090	1001380154				
207405	261009648A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	8979	0000115159	000090	1001380154				
207405	261009650A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	8979	0000115159	000090	1001380154				
FIN DE DATOS														