




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
207850	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.862	0.018	0.008	0.225	0.016	0.016	0.015	0.006	0.034	0.004	0.006	0.004
403666	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.830	0.014	0.010	0.212	0.029	0.027	0.020	0.008	0.031	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
207850	261010172A	65.843(KSI)	79.560(KSI)	21(%)
207850	261010173A	64.893(KSI)	77.981(KSI)	22(%)
403666	261010161A	64.806(KSI)	78.653(KSI)	21(%)
403666	261010162A	63.305(KSI)	77.617(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
207850	261010172A	18	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8979	0000115159	000040	1001385104
207850	261010175A	18	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8979	0000115159	000040	1001385104
207850	261010176A	18	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8979	0000115159	000040	1001385104
207850	261010178A	18	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8979	0000115159	000040	1001385104
403666	261010172A	18	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8979	0000115159	000040	1001385104

FIN DE DATOS