




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.02.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
210129	ASTM A-36/A-572-50	0.147	0.836	0.020	0.007	0.158	0.019	0.021	0.018	0.007	0.029	0.005	0.007	0.003
210130	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.855	0.023	0.009	0.188	0.019	0.022	0.018	0.007	0.035	0.005	0.008	0.003
210133	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.827	0.016	0.007	0.180	0.017	0.019	0.016	0.007	0.028	0.003	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
210129	261100588A	56.011(KSI)	74.102(KSI)	27(%)
210129	261100589A	56.848(KSI)	74.655(KSI)	25(%)
210130	261100608A	61.759(KSI)	76.169(KSI)	25(%)
210130	261100609A	61.540(KSI)	74.799(KSI)	26(%)
210133	261100621A	61.088(KSI)	75.238(KSI)	25(%)
210133	261100622A	59.779(KSI)	73.865(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
210129	261100662A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9924	0000118446	000020	1001425425
210130	261100621A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9924	0000118446	000020	1001425425
210133	261100621A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9924	0000118446	000020	1001425425
210133	261100622A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9924	0000118446	000020	1001425425

FIN DE DATOS