




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	22.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
112222	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.835	0.017	0.004	0.177	0.045	0.036	0.031	0.008	0.030	0.003	0.006	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.								
112222	261102895A	60.744(KSI)		76.420(KSI)		21(%)								
112222	261102896A	60.680(KSI)		74.881(KSI)		22(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
112222	261102895A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	10056	0000118997						
112222	261102898A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	10056	0000118997						
112222	261102899A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	10056	0000118997						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
112222	261102895A	000020	1001444224											
112222	261102898A	000020	1001444224											
112222	261102899A	000020	1001444224											
FIN DE DATOS														