




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.04.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
112976	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.879	0.018	0.004	0.189	0.015	0.026	0.017	0.006	0.036	0.005	0.008	0.004	
112981	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.852	0.014	0.005	0.191	0.034	0.028	0.018	0.010	0.035	0.004	0.009	0.004	
212952	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.877	0.021	0.007	0.193	0.024	0.030	0.019	0.008	0.039	0.005	0.008	0.004	
212953	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.885	0.015	0.009	0.182	0.017	0.021	0.018	0.006	0.028	0.003	0.009	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
112976	261103961A	55.093(KSI)	72.490(KSI)	28(%)
112976	261103962A	55.647(KSI)	72.746(KSI)	26(%)
112981	261103934A	56.223(KSI)	76.047(KSI)	24(%)
112981	261103935A	56.448(KSI)	75.691(KSI)	26(%)
112981	261103995A	53.622(KSI)	70.838(KSI)	24(%)
112981	261104105A	54.888(KSI)	72.585(KSI)	27(%)
112981	261104106A	55.324(KSI)	73.079(KSI)	28(%)
212952	261104036A	58.600(KSI)	73.750(KSI)	26(%)
212952	261104037A	57.330(KSI)	74.074(KSI)	25(%)
212953	261104049C	60.043(KSI)	75.126(KSI)	28(%)
212953	261104050A	60.609(KSI)	75.761(KSI)	26(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
112976	261103963A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	10056	0000118997
112976	261103970A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	10056	0000118997
112976	261103971A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	10056	0000118997
112981	261103998A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	10056	0000118997
212952	261104049C	5	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	10056	0000118997
212953	261104049C	5	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	10056	0000118997

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
112976	261103963A	000100	1001458344
112976	261103970A	000100	1001458344
112976	261103971A	000100	1001458344
112981	261103998A	000100	1001458344
212952	261104049C	000100	1001458344
212953	261104049C	000100	1001458344

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557849A



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.04.2011	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

FIN DE DATOS