




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.05.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
113122	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.856	0.017	0.006	0.171	0.018	0.032	0.029	0.008	0.032	0.003	0.005	0.003	
113124	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.832	0.016	0.007	0.161	0.023	0.027	0.028	0.010	0.035	0.005	0.007	0.003	
113126	ASTM A-36/A-572-50	0.148	0.900	0.016	0.007	0.150	0.023	0.025	0.028	0.010	0.032	0.005	0.006	0.003	
212720	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.820	0.011	0.006	0.180	0.020	0.010	0.020	0.002	0.020	0.003	0.005	0.003	
213252	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.820	0.015	0.007	0.168	0.014	0.012	0.018	0.005	0.035	0.002	0.007	0.002	
213253	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.862	0.011	0.007	0.173	0.017	0.010	0.018	0.005	0.036	0.002	0.006	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
113122	261104201A	65.617(KSI)	78.115(KSI)	23(%)	
113122	261104202A	67.256(KSI)	78.121(KSI)	23(%)	
113124	261104154A	59.535(KSI)	78.140(KSI)	26(%)	
113124	261104155A	59.928(KSI)	78.688(KSI)	24(%)	
113126	261104176A	52.446(KSI)	71.411(KSI)	24(%)	
113126	261104177A	53.341(KSI)	71.894(KSI)	25(%)	
212720	261103734A	61.766(KSI)	78.611(KSI)	21(%)	
212720	261103735A	61.619(KSI)	77.875(KSI)	23(%)	
213252	261104816A	67.679(KSI)	79.368(KSI)	25(%)	
213252	261104817A	65.740(KSI)	76.283(KSI)	25(%)	
213253	261104806A	68.354(KSI)	78.870(KSI)	25(%)	
213253	261104807A	64.770(KSI)	74.365(KSI)	25(%)	


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
113122	261104211A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	10351	0000508880
113124	261104262A	18	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	10351	0000508880
113126	261104262A	18	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	10351	0000508880
212720	261103747A	6	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	10351	0000508880
213252	261104817A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	10351	0000508880
213252	261104818A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	10351	0000508880
213253	261104815A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	10351	0000508880

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
113122	261104211A	000060	1001462543
113124	261104262A	000070	1001462543

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550188



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.05.2011	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
113126	261104262A	000070	1001462543
212720	261103747A	000110	1001462543
213252	261104817A	000020	1001462543
213252	261104818A	000020	1001462543
213253	261104815A	000020	1001462543
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			