




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	16.06.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
112943	ASTM A-36/A-572-50	0.177	0.864	0.016	0.006	0.184	0.022	0.026	0.020	0.008	0.034	0.004	0.008	0.005
212909	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.861	0.019	0.006	0.172	0.022	0.022	0.018	0.010	0.035	0.005	0.008	0.004
212910	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.835	0.013	0.006	0.188	0.025	0.019	0.018	0.010	0.030	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
112943	261103799A	55.188(KSI)	73.585(KSI)	27(%)
112943	261103800A	54.224(KSI)	72.185(KSI)	25(%)
112943	261103834A	55.188(KSI)	73.585(KSI)	27(%)
212909	261103804A	55.188(KSI)	72.915(KSI)	24(%)
212909	261103805A	58.410(KSI)	74.859(KSI)	25(%)
212909	261103877A	55.926(KSI)	73.497(KSI)	25(%)
212910	261103810A	55.829(KSI)	71.875(KSI)	25(%)
212910	261103811A	55.639(KSI)	72.398(KSI)	24(%)
212910	261103892A	56.773(KSI)	74.386(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
112943	261103804A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	10554	0000509240
212909	261103804A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	10554	0000509240
212909	261103805A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	10554	0000509240
212910	261103811A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	10554	0000509240

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
112943	261103804A	000070	1001481102
212909	261103804A	000070	1001481102
212909	261103805A	000070	1001481102
212910	261103811A	000070	1001481102

FIN DE DATOS

EMITIO : S0557849A