




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	12.07.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
114587	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.834	0.014	0.004	0.172	0.019	0.017	0.015	0.004	0.029	0.004	0.009	0.004	
114588	ASTM A-36/A-572-50	0.145	0.837	0.017	0.007	0.160	0.017	0.021	0.014	0.003	0.034	0.005	0.008	0.004	
114793	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.899	0.015	0.009	0.175	0.034	0.033	0.021	0.009	0.050	0.001	0.008	0.003	
214785	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.840	0.016	0.010	0.168	0.027	0.022	0.019	0.004	0.039	0.005	0.009	0.004	
214868	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.848	0.019	0.010	0.172	0.028	0.021	0.014	0.010	0.042	0.003	0.010	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
114587	261106808A	62.390(KSI)	75.729(KSI)	24(%)
114587	261106809A	59.496(KSI)	74.905(KSI)	25(%)
114588	261106829A	63.833(KSI)	77.511(KSI)	23(%)
114588	261106839A	62.000(KSI)	76.482(KSI)	24(%)
114793	261107270A	58.126(KSI)	73.737(KSI)	24(%)
114793	261107271A	58.835(KSI)	73.878(KSI)	25(%)
114793	261107304A	58.126(KSI)	73.737(KSI)	24(%)
214785	261106685A	59.389(KSI)	75.136(KSI)	23(%)
214785	261106710A	60.697(KSI)	75.985(KSI)	25(%)
214785	261106826A	59.389(KSI)	75.136(KSI)	23(%)
214868	261107122A	64.153(KSI)	79.209(KSI)	22(%)
214868	261107123A	62.978(KSI)	78.723(KSI)	23(%)
214868	261107208A	60.227(KSI)	74.182(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
114587	261106855A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	10554	0000509240
114588	261106855A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	10554	0000509240
114588	261106856A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	10554	0000509240
114588	261106857A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	10554	0000509240
114793	261107303A	8	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	10554	0000509240
214785	261106855A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	10554	0000509240
214868	261107214A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	10554	0000509240

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
114587	261106855A	000060	1001491995
114588	261106855A	000060	1001491995

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.07.2011	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
114588	261106856A	000060	1001491995
114588	261106857A	000060	1001491995
114793	261107303A	000090	1001491995
214785	261106855A	000060	1001491995
214868	261107214A	000080	1001491995
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			