



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.09.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b>  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
116307	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.869	0.017	0.009	0.183	0.018	0.024	0.017	0.012	0.041	0.004	0.011	0.004	
215466	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.838	0.022	0.007	0.167	0.020	0.023	0.018	0.010	0.029	0.005	0.008	0.005	
216722	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.855	0.019	0.004	0.173	0.025	0.020	0.040	0.009	0.033	0.005	0.007	0.004	
216723	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.848	0.017	0.007	0.179	0.020	0.018	0.030	0.008	0.038	0.004	0.008	0.004	
216726	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.867	0.016	0.006	0.192	0.013	0.021	0.015	0.006	0.035	0.004	0.007	0.004	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
116307	261110238A	61.974(KSI)	78.206(KSI)	22(%)
116307	261110239A	60.517(KSI)	75.769(KSI)	23(%)
116307	261110396A	57.627(KSI)	71.207(KSI)	24(%)
116307	261110397A	57.561(KSI)	71.167(KSI)	25(%)
215466	261108356A	57.867(KSI)	73.507(KSI)	24(%)
215466	261108357A	58.761(KSI)	72.836(KSI)	26(%)
216722	261111006A	63.511(KSI)	76.491(KSI)	22(%)
216722	261111007A	63.615(KSI)	75.777(KSI)	22(%)
216723	261110950A	65.116(KSI)	78.522(KSI)	25(%)
216723	261110952A	65.116(KSI)	78.522(KSI)	25(%)
216726	261110996A	61.450(KSI)	75.523(KSI)	24(%)
216726	261111003A	61.402(KSI)	74.790(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
116307	261110610A	2	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	10554	0000509240
215466	261108476A	10	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	10750	0000509605
216722	261111008A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	10750	0000509605
216723	261110961A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	10750	0000509605
216726	261111001A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	10750	0000509605
216726	261111005A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	10750	0000509605
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
116307	261110610A	000090	1001512756					
215466	261108476A	000050	1001512756					
216722	261111008A	000080	1001512756					
216723	261110961A	000080	1001512756					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.09.2011	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
216726	261111001A	000080	1001512756
216726	261111005A	000080	1001512756
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			