




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.01.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
120117	ASTM A-36/A-572-50	0.140	0.810	0.023	0.010	0.150	0.023	0.026	0.015	0.012	0.039	0.002	0.005	0.003	
120194	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.862	0.012	0.007	0.191	0.031	0.020	0.021	0.006	0.032	0.001	0.008	0.005	
120196	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.828	0.016	0.010	0.160	0.019	0.021	0.015	0.011	0.047	0.002	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
120117	261117254A	59.881(KSI)	75.502(KSI)	25(%)
120117	261117264A	62.653(KSI)	77.646(KSI)	27(%)
120194	261200046A	64.318(KSI)	79.161(KSI)	24(%)
120194	261200048A	63.817(KSI)	79.984(KSI)	23(%)
120196	261200050A	64.167(KSI)	79.567(KSI)	21(%)
120196	261200051A	64.053(KSI)	79.365(KSI)	23(%)
120196	261200052A	64.167(KSI)	79.567(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
120117	261117257A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11243	0000510401
120194	261200048A	60	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	11243	0000510401
120196	261200050A	60	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	11243	0000510401
120196	261200051A	60	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	11243	0000510401
120196	261200053A	60	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	11243	0000510401

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
120117	261117257A	000040	1001563639
120194	261200048A	000020	1001563639
120196	261200050A	000020	1001563639
120196	261200051A	000020	1001563639
120196	261200053A	000020	1001563639

FIN DE DATOS