



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.02.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
120120	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.889	0.020	0.010	0.178	0.018	0.043	0.017	0.007	0.038	0.001	0.009	0.003	
219643	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.847	0.017	0.007	0.159	0.024	0.017	0.014	0.005	0.031	0.003	0.007	0.003	
219668	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.827	0.015	0.004	0.166	0.032	0.017	0.017	0.004	0.028	0.001	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.			
120120	261117273A	63.371(KSI)	74.103(KSI)	25(%)			
120120	261117275C	64.918(KSI)	75.738(KSI)	26(%)			
219643	261117154A	63.735(KSI)	78.970(KSI)	24(%)			
219643	261117155A	64.015(KSI)	79.478(KSI)	26(%)			
219643	261117279B	62.636(KSI)	78.450(KSI)	24(%)			
219643	261117279C	62.636(KSI)	78.450(KSI)	24(%)			
219643	261117280A	62.366(KSI)	77.419(KSI)	25(%)			
219668	261117253A	59.683(KSI)	75.046(KSI)	27(%)			
219668	261117285A	60.701(KSI)	77.364(KSI)	26(%)			
219668	261117286A	59.683(KSI)	75.046(KSI)	27(%)			
219668	261201457A	61.073(KSI)	72.706(KSI)	25(%)			


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
120120	261117275D	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
120120	261117275E	19	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
120120	261117279B	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
120120	261117279C	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
219643	261117279B	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
219643	261117279C	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
219668	261117287B	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
219668	261117287C	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
120120	261117275D	000080	1001576534
120120	261117275E	000080	1001576534
120120	261117279B	000080	1001576534
120120	261117279C	000080	1001576534
219643	261117279B	000080	1001576534

EMITIO : S0550133

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.02.2012	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
219643	261117279C	000080	1001576534
219668	261117287B	000080	1001576534
219668	261117287C	000080	1001576534
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			