




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.03.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
120733	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.859	0.025	0.008	0.190	0.022	0.027	0.015	0.011	0.048	0.005	0.007	0.005	
120740	ASTM A-36/A-572-50	0.140	0.837	0.015	0.006	0.184	0.025	0.024	0.016	0.011	0.040	0.003	0.006	0.004	
120741	ASTM A-36/A-572-50	0.143	0.810	0.015	0.010	0.150	0.021	0.022	0.013	0.012	0.044	0.002	0.005	0.004	
120742	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.872	0.022	0.007	0.169	0.015	0.022	0.013	0.011	0.037	0.003	0.008	0.004	
120744	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.849	0.017	0.007	0.186	0.011	0.021	0.014	0.004	0.038	0.002	0.005	0.004	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
120733	261202325A	60.351(KSI)	74.918(KSI)	23(%)
120733	261202326A	64.672(KSI)	79.596(KSI)	24(%)
120733	261202470A	54.208(KSI)	74.836(KSI)	23(%)
120740	261202363A	63.990(KSI)	77.322(KSI)	27(%)
120740	261202364A	63.044(KSI)	76.441(KSI)	25(%)
120740	261202483A	54.250(KSI)	74.188(KSI)	25(%)
120741	261202370A	61.640(KSI)	79.681(KSI)	26(%)
120741	261202371A	62.506(KSI)	78.003(KSI)	25(%)
120741	261202487A	61.640(KSI)	79.681(KSI)	26(%)
120742	261202377A	60.869(KSI)	74.231(KSI)	24(%)
120742	261202378A	64.085(KSI)	78.165(KSI)	25(%)
120742	261202500A	61.640(KSI)	79.681(KSI)	26(%)
120744	261202388A	63.108(KSI)	77.817(KSI)	25(%)
120744	261202390A	56.485(KSI)	73.528(KSI)	25(%)
120744	261202508A	61.640(KSI)	79.681(KSI)	26(%)
120744	261202509A	61.640(KSI)	79.681(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt.)	PED. CLIENTE	PEDIDO
120733	261202469A	15	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623
120740	261202485A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623
120740	261202486A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623
120740	261202487A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623
120741	261202487A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623
120742	261202509A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623
120744	261202509A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	12505	0000511623

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557849A



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.03.2012	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
120733	261202469A	000060	1001597529
120740	261202485A	000060	1001597529
120740	261202486A	000060	1001597529
120740	261202487A	000060	1001597529
120741	261202487A	000060	1001597529
120742	261202509A	000060	1001597529
120744	261202509A	000060	1001597529
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			