




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.06.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
120480	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.832	0.013	0.007	0.179	0.022	0.018	0.018	0.004	0.039	0.002	0.007	0.003	
120483	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.810	0.015	0.005	0.166	0.015	0.018	0.015	0.002	0.037	0.004	0.007	0.003	
123305	ASTM A-36/A-572-50	0.179	0.825	0.009	0.006	0.181	0.017	0.014	0.014	0.005	0.044	0.001	0.007	0.004	
123915	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.852	0.023	0.006	0.165	0.022	0.019	0.017	0.007	0.037	0.004	0.008	0.002	
123918	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.849	0.020	0.009	0.159	0.016	0.021	0.012	0.005	0.035	0.003	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
120480	261200926A	63.674(KSI)	77.212(KSI)	26(%)
120480	261200927A	64.298(KSI)	77.848(KSI)	24(%)
120480	261201210A	63.674(KSI)	77.212(KSI)	26(%)
120483	261200942A	62.546(KSI)	77.873(KSI)	26(%)
120483	261200943A	61.238(KSI)	74.791(KSI)	26(%)
120483	261201191A	62.546(KSI)	77.873(KSI)	26(%)
123305	261204920A	64.788(KSI)	77.423(KSI)	21(%)
123305	261204921A	64.949(KSI)	78.120(KSI)	20(%)
123915	261206143A	63.150(KSI)	75.458(KSI)	24(%)
123915	261206144A	59.782(KSI)	74.194(KSI)	25(%)
123918	261206154A	62.822(KSI)	74.340(KSI)	26(%)
123918	261206155A	63.005(KSI)	74.918(KSI)	25(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
120480	261200927A	32	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	13113	0000512126
120483	261200946A	32	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	13113	0000512126
123305	261204925C	8	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13113	0000512126
123915	261206152A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	13113	0000512126
123918	261206158A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	13113	0000512126

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
120480	261200927A	000200	1001636155
120483	261200946A	000200	1001636155
123305	261204925C	000010	1001636155
123915	261206152A	000150	1001636155
123918	261206158A	000150	1001636155

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.06.2012	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ FIN DE DATOS -----+