




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	15.07.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
125041	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.821	0.018	0.006	0.189	0.019	0.017	0.017	0.006	0.035	0.002	0.007	0.003	
224991	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.861	0.021	0.004	0.175	0.021	0.020	0.017	0.005	0.037	0.004	0.008	0.003	
224992	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.833	0.019	0.007	0.175	0.018	0.021	0.015	0.004	0.039	0.002	0.007	0.003	
422751	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.856	0.019	0.006	0.176	0.027	0.024	0.019	0.005	0.036	0.003	0.008	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
125041	261208566A	64.956(KSI)	78.242(KSI)	24(%)
125041	261208567A	64.280(KSI)	78.054(KSI)	27(%)
125041	261208656A	64.956(KSI)	78.242(KSI)	24(%)
224991	261208559A	63.946(KSI)	79.932(KSI)	26(%)
224991	261208560A	64.733(KSI)	78.026(KSI)	25(%)
224991	261208639A	63.946(KSI)	79.932(KSI)	26(%)
224992	261208556A	64.889(KSI)	80.000(KSI)	26(%)
224992	261208557A	64.862(KSI)	77.715(KSI)	25(%)
224992	261208666A	64.889(KSI)	80.000(KSI)	26(%)
224992	261208667A	64.862(KSI)	77.715(KSI)	25(%)
422751	261208562A	63.683(KSI)	78.157(KSI)	26(%)
422751	261208563A	64.655(KSI)	78.148(KSI)	25(%)
422751	261208642A	63.683(KSI)	78.157(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
125041	261208663A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
224991	261208672A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
224992	261208667B	13	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
224992	261208668A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
422751	261208670A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
422751	261208672A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
125041	261208663A	000080	1001645060					
224991	261208672A	000080	1001645060					
224992	261208667B	000080	1001645060					
224992	261208668A	000080	1001645060					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557849A



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	15.07.2012	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
422751	261208670A	000080	1001645060
422751	261208672A	000080	1001645060
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			

EMITIO : S0557849A