



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.07.2012	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
123616	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.847	0.025	0.008	0.189	0.022	0.026	0.027	0.017	0.036	0.005	0.009	0.004
123629	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.834	0.017	0.008	0.174	0.019	0.021	0.016	0.014	0.038	0.003	0.008	0.003
124898	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.894	0.017	0.005	0.189	0.033	0.029	0.019	0.006	0.038	0.003	0.008	0.003
223457	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.834	0.017	0.007	0.167	0.022	0.019	0.020	0.018	0.036	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
123616	261205260A	56.126(KSI)	71.451(KSI)	27(%)
123616	261205261A	60.799(KSI)	74.131(KSI)	28(%)
123616	261205470A	56.126(KSI)	71.451(KSI)	27(%)
123629	261205327A	52.487(KSI)	66.684(KSI)	28(%)
123629	261205328A	58.537(KSI)	70.789(KSI)	22(%)
123629	261205351A	52.561(KSI)	66.778(KSI)	28(%)
123629	261206625A	52.487(KSI)	66.684(KSI)	28(%)
124898	261208270A	59.001(KSI)	72.277(KSI)	23(%)
124898	261208271A	59.634(KSI)	73.433(KSI)	22(%)
223457	261205317A	58.537(KSI)	72.604(KSI)	27(%)
223457	261205327A	54.597(KSI)	67.576(KSI)	28(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
123616	261205331A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13476	0000512547
123629	261205331A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13476	0000512547
124898	261208271C	8	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	13112	0000512125
223457	261205320A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13476	0000512547
223457	261205321A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13476	0000512547
223457	261205325A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13476	0000512547

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
123616	261205331A	000150	1001647103
123629	261205331A	000150	1001647103
124898	261208271C	000040	1001647103
223457	261205320A	000150	1001647103
223457	261205321A	000150	1001647103
223457	261205325A	000150	1001647103

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550188



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.07.2012	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA		
PRODUCTO Vigas			PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

FIN DE DATOS