




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	23.07.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
123629	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.834	0.017	0.008	0.174	0.019	0.021	0.016	0.014	0.038	0.003	0.008	0.003	
124322	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.839	0.017	0.006	0.164	0.018	0.017	0.016	0.004	0.027	0.002	0.007	0.002	
124990	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.850	0.020	0.005	0.182	0.023	0.031	0.020	0.020	0.041	0.003	0.008	0.003	
224992	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.833	0.019	0.007	0.175	0.018	0.021	0.015	0.004	0.039	0.002	0.007	0.003	
422539	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.817	0.019	0.009	0.168	0.025	0.021	0.021	0.005	0.037	0.001	0.006	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
123629	261205327A	52.487(KSI)	66.684(KSI)	28(%)
123629	261205328A	58.537(KSI)	70.789(KSI)	22(%)
123629	261205351A	52.561(KSI)	66.778(KSI)	28(%)
123629	261206625A	52.487(KSI)	66.684(KSI)	28(%)
124322	261206862A	61.069(KSI)	73.560(KSI)	25(%)
124322	261206982A	61.942(KSI)	73.661(KSI)	26(%)
124322	261208700C	61.069(KSI)	73.560(KSI)	25(%)
124990	261208916A	60.715(KSI)	75.894(KSI)	24(%)
124990	261208927A	63.276(KSI)	76.437(KSI)	25(%)
224992	261208556A	64.889(KSI)	80.000(KSI)	26(%)
224992	261208557C	64.862(KSI)	77.715(KSI)	25(%)
224992	261208666A	64.889(KSI)	80.000(KSI)	26(%)
224992	261208667A	64.862(KSI)	77.715(KSI)	25(%)
422539	261207711A	58.415(KSI)	72.478(KSI)	26(%)
422539	261207712A	60.429(KSI)	73.613(KSI)	26(%)
422539	261208695A	58.415(KSI)	72.478(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt.)	PED. CLIENTE	PEDIDO
123629	261205329A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13476	0000512547
124322	261208700B	17	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
124322	261208700C	10	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
124990	261208917A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	13113	0000512126
224992	261208667C	4	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
422539	261208700B	17	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126
422539	261208700C	10	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	13113	0000512126

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.07.2012	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
123629	261205329A	000150	1001648453
124322	261208700B	000080	1001648453
124322	261208700C	000080	1001648453
124990	261208917A	000130	1001648453
224992	261208667C	000080	1001648453
422539	261208700B	000080	1001648453
422539	261208700C	000080	1001648453
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			