




<b>CLIENTE</b> AFIRMÉ - VILLACERO	<b>FECHA EMISION</b> 06.10.2012	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
<b>DIRECCION</b> JUAREZ 800 PISO 9			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

  
**ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA**  
 PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALF	V	NB/CB	TI	
126151	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.838	0.011	0.006	0.188	0.032	0.019	0.020	0.005	0.041	0.002	0.008	0.002	
126152	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.846	0.015	0.005	0.164	0.020	0.020	0.012	0.005	0.034	0.003	0.008	0.002	

		PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
126151	261210747A	63.117 (KSI)	74.979 (KSI)	23 (%)
126151	261210748A	63.886 (KSI)	75.358 (KSI)	26 (%)
126152	261210720A	62.482 (KSI)	73.369 (KSI)	24 (%)
126152	261210721A	63.009 (KSI)	74.156 (KSI)	23 (%)
126152	261210865A	62.482 (KSI)	73.369 (KSI)	24 (%)
126152	261210866A	63.009 (KSI)	74.156 (KSI)	23 (%)
126152	261212383A	63.556 (KSI)	76.657 (KSI)	26 (%)
126152	261212458A	63.556 (KSI)	76.657 (KSI)	26 (%)

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
126151	261210749A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	4500041069	0000135255
126151	261210755C	17	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	4500041069	0000135255
126152	261210724A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	4500041069	0000135255

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
126151	261210749A	000080	1001680309
126151	261210755C	000080	1001680309
126152	261210724A	000080	1001680309

FIN DE DATOS