




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.02.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
129778	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.847	0.019	0.008	0.177	0.025	0.023	0.016	0.009	0.041	0.004	0.008	0.005	
129780	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.845	0.017	0.007	0.160	0.023	0.026	0.016	0.008	0.039	0.003	0.007	0.003	
129782	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.855	0.014	0.008	0.171	0.035	0.029	0.022	0.010	0.049	0.003	0.008	0.002	
129786	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.823	0.018	0.006	0.176	0.023	0.023	0.014	0.007	0.041	0.003	0.009	0.003	
131637	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.810	0.015	0.006	0.180	0.023	0.026	0.016	0.004	0.041	0.002	0.006	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
129778	261218479A	60.860 (KSI)	75.262 (KSI)	26 (%)
129778	261218480A	62.988 (KSI)	78.493 (KSI)	25 (%)
129780	261218488A	63.568 (KSI)	79.333 (KSI)	24 (%)
129780	261218489A	64.563 (KSI)	78.910 (KSI)	22 (%)
129782	261218430A	64.116 (KSI)	78.872 (KSI)	24 (%)
129782	261218431A	64.789 (KSI)	79.741 (KSI)	22 (%)
129786	261218554A	64.793 (KSI)	78.499 (KSI)	26 (%)
129786	261218555A	64.800 (KSI)	77.661 (KSI)	25 (%)
131637	261303394A	64.774 (KSI)	77.780 (KSI)	26 (%)
131637	261303395A	64.193 (KSI)	76.675 (KSI)	24 (%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
129778	261303401A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	14850	0000513910
129780	261303401A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	14850	0000513910
129782	261303401A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	14850	0000513910
129786	261303401A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	14850	0000513910
129786	261303402A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	14850	0000513910
131637	261303399A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	14850	0000513910

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
129778	261303401A	000050	1001741775
129780	261303401A	000050	1001741775
129782	261303401A	000050	1001741775
129786	261303401A	000050	1001741775
129786	261303402A	000050	1001741775
131637	261303399A	000050	1001741775

EMITIO : S0557849A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.02.2013	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			 ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO Vigas			

FIN DE DATOS