




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2013	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
130685	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.835	0.017	0.004	0.166	0.016	0.022	0.015	0.006	0.033	0.003	0.008	0.004
130686	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.858	0.013	0.006	0.164	0.019	0.019	0.020	0.005	0.035	0.003	0.008	0.004
130692	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.859	0.013	0.007	0.186	0.018	0.016	0.018	0.001	0.040	0.003	0.008	0.004
231356	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.833	0.013	0.010	0.174	0.025	0.024	0.019	0.013	0.039	0.004	0.008	0.003
231357	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.837	0.017	0.006	0.176	0.031	0.023	0.019	0.012	0.030	0.005	0.009	0.003


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
130685	261301952A	62.795(KSI)	75.095(KSI)	25(%)
130685	261301953A	63.492(KSI)	75.397(KSI)	25(%)
130686	261301967A	64.568(KSI)	77.606(KSI)	24(%)
130686	261301968A	64.506(KSI)	77.407(KSI)	26(%)
130692	261301945A	63.790(KSI)	77.204(KSI)	23(%)
130692	261301946A	63.101(KSI)	77.107(KSI)	25(%)
231356	261303045A	54.519(KSI)	70.485(KSI)	23(%)
231356	261303046A	57.705(KSI)	70.883(KSI)	25(%)
231357	261303056A	62.236(KSI)	74.683(KSI)	22(%)
231357	261303057A	59.345(KSI)	73.193(KSI)	23(%)
231357	261303089A	53.311(KSI)	71.209(KSI)	26(%)
231357	261303375A	64.765(KSI)	77.039(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
130685	261301966A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14912	0000513935
130686	261301974A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14912	0000513935
130692	261301950A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14912	0000513935
231356	261303056A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	14850	0000513910
231357	261303056A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	14850	0000513910

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
130685	261301966A	000030	1001744136
130686	261301974A	000030	1001744136
130692	261301950A	000030	1001744136
231356	261303056A	000030	1001744136
231357	261303056A	000030	1001744136

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2013	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			 ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO Vigas			

FIN DE DATOS