




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	13.08.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
135622	ASTM A-36/A-572-50	0.147	0.831	0.024	0.009	0.168	0.017	0.024	0.014	0.014	0.037	0.005	0.008	0.004	
135888	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.867	0.015	0.004	0.167	0.025	0.024	0.022	0.007	0.033	0.002	0.008	0.003	
233576	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.837	0.020	0.008	0.176	0.011	0.018	0.016	0.008	0.044	0.005	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
135622	261310742A	60.330 (KSI)	75.580 (KSI)	25 (%)
135622	261310745A	61.148 (KSI)	75.642 (KSI)	24 (%)
135888	261311184A	64.399 (KSI)	79.991 (KSI)	24 (%)
135888	261311185A	63.294 (KSI)	78.948 (KSI)	23 (%)
135888	261311268A	64.399 (KSI)	79.991 (KSI)	24 (%)
135888	261311269A	63.294 (KSI)	78.948 (KSI)	23 (%)
233576	261307890A	64.516 (KSI)	79.598 (KSI)	26 (%)
233576	261307896A	63.689 (KSI)	79.818 (KSI)	25 (%)
233576	261307993A	62.590 (KSI)	77.910 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
135622	261310746A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	16229	0000144985
135622	261310748A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	16229	0000144985
135622	261310753A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	16229	0000144985
135888	261311271A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	15951	0000143805
233576	261307994C	18	6.0000	6.0000	12.2000	22.320	16058	0000144229

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
135622	261310746A	000050	1001810885
135622	261310748A	000050	1001810885
135622	261310753A	000050	1001810885
135888	261311271A	000070	1001810885
233576	261307994C	000020	1001810885

FIN DE DATOS