




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	16.08.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
130608	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.851	0.019	0.006	0.164	0.022	0.025	0.018	0.010	0.043	0.003	0.006	0.003	
135984	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.846	0.019	0.005	0.184	0.029	0.029	0.024	0.005	0.037	0.002	0.007	0.003	
135989	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.855	0.028	0.004	0.175	0.025	0.024	0.018	0.004	0.041	0.005	0.006	0.003	
136427	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.896	0.016	0.007	0.176	0.027	0.021	0.053	0.013	0.039	0.005	0.008	0.002	
232105	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.854	0.017	0.008	0.178	0.019	0.020	0.014	0.009	0.040	0.004	0.010	0.003	
233956	ASTM A-36/A-572-50	0.174	0.898	0.019	0.006	0.181	0.029	0.027	0.023	0.005	0.038	0.002	0.007	0.002	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
130608	261301358A	64.974(KSI)	79.537(KSI)	25(%)
130608	261301359A	64.771(KSI)	78.624(KSI)	24(%)
130608	261304540C	64.974(KSI)	79.537(KSI)	25(%)
135984	261311470A	55.103(KSI)	72.480(KSI)	27(%)
135984	261311471A	54.365(KSI)	72.113(KSI)	25(%)
135989	261311481A	54.685(KSI)	72.295(KSI)	28(%)
135989	261311482A	55.895(KSI)	72.335(KSI)	26(%)
136427	261312209A	54.995(KSI)	70.772(KSI)	25(%)
136427	261312210A	56.094(KSI)	71.188(KSI)	24(%)
136427	261312340A	54.995(KSI)	70.772(KSI)	25(%)
232105	261304506A	64.308(KSI)	76.483(KSI)	25(%)
232105	261304507A	63.722(KSI)	77.848(KSI)	26(%)
233956	261308718A	60.554(KSI)	74.446(KSI)	26(%)
233956	261308719A	59.445(KSI)	73.960(KSI)	25(%)
233956	261312365A	58.657(KSI)	73.800(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt.)	PED. CLIENTE	PEDIDO
130608	261304542A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	16058	0000144229
135984	261311481A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	16229	0000144985
135989	261311481A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	16229	0000144985
136427	261312343A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	16058	0000144229
232105	261304509A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	16058	0000144229
233956	261312369A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	16058	0000144229

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550188



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.08.2013	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO -----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
130608	261304542A	000110	1001812182
135984	261311481A	000010	1001812182
135989	261311481A	000010	1001812182
136427	261312343A	000060	1001812182
232105	261304509A	000110	1001812182
233956	261312369A	000060	1001812182
+-----+ FIN DE DATOS -----+			