



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	09.09.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
135079	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.872	0.010	0.005	0.171	0.019	0.011	0.016	0.005	0.039	0.002	0.007	0.002
237208	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.848	0.017	0.006	0.176	0.027	0.022	0.020	0.007	0.039	0.003	0.009	0.003
237216	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.891	0.022	0.009	0.176	0.015	0.026	0.016	0.007	0.050	0.005	0.010	0.004

  

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
135079	261309787A	64.986(KSI)	79.566(KSI)	22(%)
135079	261309788A	64.591(KSI)	79.691(KSI)	21(%)
135079	261309850A	64.986(KSI)	79.566(KSI)	22(%)
237208	261313984A	64.891(KSI)	77.747(KSI)	27(%)
237208	261313985A	64.233(KSI)	78.040(KSI)	25(%)
237216	261313747A	63.643(KSI)	77.017(KSI)	24(%)
237216	261313748A	64.980(KSI)	78.066(KSI)	25(%)

  

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
135079	261313747A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	16293	0000145338
237208	261313990A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	16293	0000145338
237216	261313747A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	16293	0000145338
237216	261313754A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	16293	0000145338

  

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
135079	261313747A	000010	1001822274
237208	261313990A	000020	1001822274
237216	261313747A	000010	1001822274
237216	261313754A	000010	1001822274

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151