



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.09.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
137707	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.859	0.015	0.007	0.175	0.024	0.019	0.019	0.009	0.034	0.003	0.007	0.003	
237619	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.847	0.013	0.010	0.172	0.020	0.024	0.016	0.004	0.041	0.002	0.007	0.002	
237630	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.835	0.018	0.006	0.161	0.025	0.031	0.022	0.009	0.038	0.003	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
137707	261314951A	61.623(KSI)	75.094(KSI)	26(%)
137707	261314952A	62.519(KSI)	75.711(KSI)	25(%)
237619	261314960A	62.758(KSI)	77.673(KSI)	26(%)
237619	261314961A	64.085(KSI)	77.413(KSI)	25(%)
237630	261314993A	61.905(KSI)	75.726(KSI)	25(%)
237630	261314994A	64.405(KSI)	75.331(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
137707	261314954A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	16293	0000145338
137707	261314955A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	16293	0000145338
237619	261315009A	12	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	16293	0000145338
237619	261315011A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	16293	0000145338
237630	261315003A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	16293	0000145338

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
137707	261314954A	000040	1001828309
137707	261314955A	000040	1001828309
237619	261315009A	000040	1001828309
237619	261315011A	000040	1001828309
237630	261315003A	000040	1001828309

FIN DE DATOS