




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.12.2013	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
239434	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.850	0.016	0.005	0.176	0.012	0.023	0.011	0.007	0.039	0.003	0.007	0.004	
239439	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.847	0.023	0.007	0.180	0.020	0.027	0.016	0.007	0.042	0.004	0.008	0.004	
239440	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.866	0.022	0.010	0.184	0.028	0.027	0.016	0.008	0.044	0.004	0.008	0.004	
239859	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.859	0.023	0.005	0.178	0.021	0.027	0.019	0.012	0.035	0.004	0.007	0.003	
239860	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.847	0.024	0.006	0.176	0.027	0.038	0.031	0.014	0.033	0.005	0.008	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
239434	261318071A	59.975(KSI)	74.036(KSI)	25(%)
239434	261318072A	61.068(KSI)	75.758(KSI)	27(%)
239434	261318191A	59.975(KSI)	74.036(KSI)	25(%)
239439	261318138A	62.973(KSI)	76.165(KSI)	27(%)
239439	261318139A	63.126(KSI)	76.563(KSI)	26(%)
239440	261318128A	63.044(KSI)	75.905(KSI)	25(%)
239440	261318129A	62.924(KSI)	75.610(KSI)	26(%)
239859	261318845A	64.683(KSI)	79.610(KSI)	22(%)
239859	261318846A	63.458(KSI)	79.323(KSI)	23(%)
239860	261318904A	63.540(KSI)	78.546(KSI)	24(%)
239860	261318905A	64.388(KSI)	78.991(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO(m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
239434	261318192A	10	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	16288	0000145325
239439	261318192A	10	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	16288	0000145325
239440	261318192A	10	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	16288	0000145325
239859	261318904A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	17113	0000149398
239860	261318904A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	17113	0000149398
239860	261318905A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	17113	0000149398
239860	261318906A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	17113	0000149398
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
239434	261318192A	000030	1001860010					
239439	261318192A	000030	1001860010					
239440	261318192A	000030	1001860010					
239859	261318904A	000010	1001860010					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.12.2013	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
239860	261318904A	000010	1001860010
239860	261318905A	000010	1001860010
239860	261318906A	000010	1001860010
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			