




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.08.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
248133	ASTM A-36/A-572-50	0.146	0.826	0.016	0.005	0.153	0.024	0.019	0.015	0.005	0.042	0.004	0.008	0.002
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO		R.TENSION		%ELON.		T.ELONG.						
248133	261415541A	62.385(KSI)		76.196(KSI)		25(%)		8						
248133	261415542A	63.351(KSI)		76.790(KSI)		24(%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE		PEDIDO					
248133	261415542A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	19074		0000160479					
248133	261415545A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	19074		0000160479					
248133	261415546A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	19074		0000160479					
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
248133	261415542A	000050	1001988277											
248133	261415545A	000050	1001988277											
248133	261415546A	000050	1001988277											
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.	EMITIO : S118542
---	------------------