



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.10.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b>  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
243787	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.829	0.015	0.003	0.166	0.026	0.023	0.016	0.010	0.035	0.005	0.008	0.004
243797	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.843	0.018	0.002	0.182	0.024	0.022	0.016	0.011	0.032	0.004	0.009	0.004
245545	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.837	0.019	0.004	0.168	0.025	0.022	0.010	0.007	0.039	0.004	0.008	0.003
245558	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.859	0.017	0.005	0.167	0.020	0.017	0.013	0.005	0.039	0.004	0.008	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	
243787	261406089A	63.274 (KSI)	78.570 (KSI)	26 (%)	
243787	261406090A	64.697 (KSI)	79.627 (KSI)	26 (%)	
243787	261410665A	63.274 (KSI)	78.570 (KSI)	26 (%)	
243787	261410666A	54.581 (KSI)	71.217 (KSI)	28 (%)	8
243797	261406164A	63.117 (KSI)	77.327 (KSI)	27 (%)	
243797	261406165A	64.563 (KSI)	77.541 (KSI)	28 (%)	
243797	261410666A	55.313 (KSI)	72.622 (KSI)	26 (%)	8
243797	261410667A	64.563 (KSI)	77.541 (KSI)	28 (%)	8
243797	261412478A	63.117 (KSI)	77.327 (KSI)	27 (%)	8
245545	261410425A	64.322 (KSI)	76.574 (KSI)	26 (%)	
245545	261410426A	55.706 (KSI)	74.777 (KSI)	27 (%)	
245545	261410658A	56.097 (KSI)	71.700 (KSI)	24 (%)	8
245545	261410767A	64.322 (KSI)	76.574 (KSI)	26 (%)	
245558	261410652A	53.691 (KSI)	71.995 (KSI)	25 (%)	
245558	261410653A	52.432 (KSI)	70.191 (KSI)	27 (%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
243787	261410666A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	19560	9999017272
243797	261410666A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	19560	9999017272
245545	261410658A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	19560	9999017272
245558	261410655A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	19560	9999017272
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
243787	261410666A	000010	1002016240					
243797	261410666A	000010	1002016240					
245545	261410658A	000010	1002016240					
245558	261410655A	000010	1002016240					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118510



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.10.2014	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

FIN DE DATOS