



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.10.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
149675	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.845	0.019	0.004	0.169	0.016	0.025	0.015	0.005	0.036	0.004	0.007	0.003
149678	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.891	0.022	0.006	0.190	0.027	0.019	0.017	0.004	0.044	0.004	0.007	0.003
247585	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.846	0.014	0.008	0.170	0.024	0.021	0.019	0.006	0.046	0.003	0.007	0.003
247586	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.831	0.017	0.008	0.160	0.023	0.019	0.019	0.006	0.043	0.002	0.007	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
149675	261417201A	60.313(KSI)	75.732(KSI)	34(%)	
149675	261417202A	60.111(KSI)	76.260(KSI)	31(%)	
149675	261418410A	58.806(KSI)	71.996(KSI)	27(%)	
149675	261418411A	59.012(KSI)	72.248(KSI)	27(%)	
149675	261418432A	61.004(KSI)	72.545(KSI)	25(%)	
149678	261417206A	56.276(KSI)	72.567(KSI)	26(%)	8
149678	261417207A	61.754(KSI)	76.180(KSI)	25(%)	8
149678	261417254A	61.754(KSI)	76.180(KSI)	25(%)	8
247585	261414658A	61.956(KSI)	78.119(KSI)	23(%)	
247585	261414659A	62.446(KSI)	78.458(KSI)	23(%)	
247585	261414711A	61.956(KSI)	78.119(KSI)	23(%)	
247586	261414669A	63.090(KSI)	77.354(KSI)	24(%)	8
247586	261414670A	62.797(KSI)	77.120(KSI)	22(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
149675	261417203A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	19589	0000163374
149675	261417206A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	19589	0000163374
149678	261417206A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	19589	0000163374
247585	261414669A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	19589	0000163374
247586	261414669A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	19589	0000163374
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
149675	261417203A	000280	1002019557					
149675	261417206A	000280	1002019557					
149678	261417206A	000280	1002019557					
247585	261414669A	000150	1002019557					
247586	261414669A	000150	1002019557					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118511



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.10.2014	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

FIN DE DATOS