




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.11.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
143302	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.837	0.014	0.004	0.183	0.012	0.022	0.015	0.005	0.039	0.003	0.006	0.002
143313	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.834	0.021	0.004	0.166	0.019	0.024	0.021	0.009	0.038	0.004	0.008	0.003
145210	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.857	0.017	0.006	0.151	0.024	0.022	0.021	0.004	0.042	0.002	0.005	0.002
145570	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.839	0.025	0.007	0.190	0.027	0.039	0.018	0.007	0.039	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
143302	261404481A	64.664 (KSI)	79.760 (KSI)	25(%)	
143302	261404482A	63.484 (KSI)	79.990 (KSI)	24(%)	
143302	261415986A	64.074 (KSI)	79.621 (KSI)	27(%)	
143313	261404450A	64.583 (KSI)	79.331 (KSI)	22(%)	
143313	261404451A	64.539 (KSI)	79.785 (KSI)	23(%)	
143313	261404645A	64.583 (KSI)	79.331 (KSI)	22(%)	
143313	261404646A	64.539 (KSI)	79.785 (KSI)	23(%)	
143313	261415988A	64.567 (KSI)	79.540 (KSI)	26(%)	8
143313	261415989A	64.583 (KSI)	79.331 (KSI)	22(%)	8
145210	261408533A	59.506 (KSI)	72.135 (KSI)	26(%)	
145210	261408534A	58.975 (KSI)	71.537 (KSI)	28(%)	
145210	261409529A	59.506 (KSI)	72.135 (KSI)	26(%)	
145570	261409478A	63.502 (KSI)	77.509 (KSI)	26(%)	
261409479C	63.303 (KSI)	78.614 (KSI)	25(%)		
145570	261409595A	62.637 (KSI)	77.097 (KSI)	23(%)	
145570	261409596A	62.225 (KSI)	77.600 (KSI)	25(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
143302	261415988A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	19906	9999017479
143313	261415988A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	19906	9999017479
145210	261408547A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	19906	9999017479
145570	261409482C	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	19906	9999017479
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
143302	261415988A	000040	1002033077					
143313	261415988A	000040	1002033077					
145210	261408547A	000030	1002033077					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118534



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.11.2014	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+-----+-----+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+-----+-----+-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
145570	261409482C	000040	1002033077
+-----+-----+-----+-----+ FIN DE DATOS +-----+-----+-----+-----+			

EMITIO : S118534