



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	09.02.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
150920	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.832	0.015	0.008	0.165	0.015	0.021	0.017	0.004	0.040	0.002	0.007	0.002
150921	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.831	0.016	0.007	0.174	0.021	0.016	0.019	0.005	0.039	0.004	0.007	0.003
150922	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.821	0.013	0.007	0.164	0.017	0.016	0.018	0.003	0.039	0.003	0.006	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
150920	261502236A	63.018(KSI)	75.970(KSI)	24(%)	
150920	261502237A	62.794(KSI)	76.181(KSI)	25(%)	
150921	261502352A	59.614(KSI)	73.595(KSI)	26(%)	8
150921	261502353A	58.342(KSI)	73.448(KSI)	25(%)	
150922	261502357A	62.641(KSI)	77.631(KSI)	24(%)	8
150922	261502358A	55.593(KSI)	71.513(KSI)	25(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
150920	261502351A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20024	0000165410
150920	261502352A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20024	0000165410
150921	261502352A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20024	0000165410
150922	261502358A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20024	0000165410

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
150920	261502351A	000030	1002069582
150920	261502352A	000030	1002069582
150921	261502352A	000030	1002069582
150922	261502358A	000030	1002069582

FIN DE DATOS

EMITIO : S118512