




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	18.02.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
141090	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.826	0.021	0.010	0.167	0.020	0.026	0.016	0.009	0.043	0.004	0.008	0.003
151241	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.853	0.020	0.006	0.166	0.017	0.022	0.012	0.005	0.033	0.003	0.007	0.003
151243	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.851	0.027	0.006	0.175	0.017	0.026	0.014	0.005	0.041	0.002	0.006	0.003
151345	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.861	0.016	0.006	0.177	0.014	0.022	0.018	0.007	0.042	0.004	0.007	0.003
151348	ASTM A-36/A-572-50	0.177	0.837	0.016	0.005	0.175	0.017	0.022	0.023	0.008	0.043	0.002	0.007	0.003


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
141090	261401554A	61.482(KSI)	74.479(KSI)	23(%)	
141090	261401555A	64.886(KSI)	78.158(KSI)	25(%)	
141090	261502889A	57.196(KSI)	72.594(KSI)	26(%)	8
141090	261502890A	57.196(KSI)	72.594(KSI)	26(%)	
151241	261502872A	60.957(KSI)	76.761(KSI)	28(%)	
151241	261502873A	60.503(KSI)	78.388(KSI)	26(%)	
151243	261502863A	62.091(KSI)	78.371(KSI)	28(%)	8
151243	261502864A	62.736(KSI)	78.042(KSI)	27(%)	8
151345	261502886A	57.018(KSI)	72.468(KSI)	25(%)	
151345	261502887A	56.032(KSI)	72.989(KSI)	24(%)	
151345	261502902A	57.018(KSI)	72.468(KSI)	25(%)	
151345	261502941A	57.422(KSI)	72.323(KSI)	25(%)	
151348	261502888A	60.567(KSI)	76.635(KSI)	24(%)	8
151348	261502889A	62.891(KSI)	78.390(KSI)	24(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
141090	261502889A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20022	0000165412
151241	261502897A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20022	0000165412
151243	261502897A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20022	0000165412
151345	261502888A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20022	0000165412
151348	261502888A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20022	0000165412
151348	261502889A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20022	0000165412
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
141090	261502889A	000130	1002074982					
151241	261502897A	000130	1002074982					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S0550188



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	18.02.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
151243	261502897A	000130	1002074982
151345	261502888A	000130	1002074982
151348	261502888A	000130	1002074982
151348	261502889A	000130	1002074982
FIN DE DATOS			