



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.05.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
151966	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.828	0.014	0.006	0.173	0.026	0.027	0.018	0.005	0.039	0.002	0.007	0.002
152692	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.869	0.016	0.005	0.183	0.025	0.024	0.017	0.005	0.034	0.003	0.006	0.002
152693	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.875	0.015	0.006	0.165	0.025	0.033	0.020	0.005	0.034	0.002	0.007	0.002
451604	ASTM A-36/A-572-50	0.174	0.855	0.014	0.006	0.183	0.018	0.024	0.017	0.004	0.037	0.003	0.007	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	
151966	261504219A	62.039 (KSI)	76.875 (KSI)	25 (%)	
151966	261504220A	63.359 (KSI)	78.746 (KSI)	27 (%)	
151966	261507165A	63.500 (KSI)	78.921 (KSI)	24 (%)	
152692	261505385A	64.341 (KSI)	79.660 (KSI)	23 (%)	
152692	261505386A	64.001 (KSI)	79.361 (KSI)	22 (%)	
152692	261507182A	64.626 (KSI)	79.082 (KSI)	22 (%)	8
152693	261505459A	62.732 (KSI)	77.788 (KSI)	27 (%)	8
152693	261505460A	62.605 (KSI)	76.628 (KSI)	26 (%)	8
152693	261507178A	64.688 (KSI)	78.043 (KSI)	22 (%)	8
451604	261505388A	64.491 (KSI)	78.822 (KSI)	24 (%)	
451604	261505389A	63.742 (KSI)	78.298 (KSI)	23 (%)	
451604	261506445A	64.491 (KSI)	78.822 (KSI)	24 (%)	
451604	261507177A	64.711 (KSI)	78.174 (KSI)	24 (%)	
451604	261507178A	64.711 (KSI)	79.042 (KSI)	23 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
151966	261507172A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	20022	0000165412
152692	261507182A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	20022	0000165412
152693	261507178A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	20022	0000165412
152693	261507182A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	20022	0000165412
451604	261507178A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	20022	0000165412
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
151966	261507172A	000010	1002110566					
152692	261507182A	000010	1002110566					
152693	261507178A	000010	1002110566					
152693	261507182A	000010	1002110566					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118510



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.05.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+-----+-----+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+-----+-----+-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
451604	261507178A	000010	1002110566
+-----+-----+-----+-----+ FIN DE DATOS +-----+-----+-----+-----+			

EMITIO : S118510