




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	16.06.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
254952	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.854	0.017	0.004	0.185	0.019	0.023	0.019	0.005	0.038	0.003	0.007	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO		R.TENSION		%ELON.		T.ELONG.						
254952	261510015A	64.597(KSI)		78.572(KSI)		25(%)		8						
254952	261510016A	64.951(KSI)		77.631(KSI)		26(%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
254952	261510018A	27	14.0000	5.0000	12.2000	32.740	20775	0000169969						
254952	261510021A	27	14.0000	5.0000	12.2000	32.740	20775	0000169969						
254952	261510023A	27	14.0000	5.0000	12.2000	32.740	20775	0000169969						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
254952	261510018A	000060	1002131201											
254952	261510021A	000060	1002131201											
254952	261510023A	000060	1002131201											
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118542