



<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	27.07.2015	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b>  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
155727	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.840	0.020	0.007	0.166	0.013	0.026	0.017	0.003	0.042	0.003	0.007	0.003
155729	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.840	0.021	0.005	0.175	0.017	0.025	0.016	0.004	0.043	0.003	0.007	0.004
255718	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.845	0.013	0.004	0.169	0.032	0.021	0.020	0.006	0.034	0.003	0.007	0.002
255721	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.860	0.023	0.005	0.157	0.020	0.024	0.018	0.005	0.032	0.003	0.007	0.003
350800	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.888	0.007	0.009	0.179	0.082	0.033	0.041	0.010	0.041	0.002	0.005	0.003


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	
155727	261512136A	62.213 (KSI)	77.214 (KSI)	26 (%)	
155727	261512137A	62.277 (KSI)	77.511 (KSI)	25 (%)	
155727	261512230A	56.657 (KSI)	73.068 (KSI)	25 (%)	
155727	261512528A	62.626 (KSI)	75.421 (KSI)	25 (%)	
155729	261512152A	61.159 (KSI)	75.078 (KSI)	29 (%)	8
155729	261512153A	60.472 (KSI)	75.377 (KSI)	27 (%)	8
155729	261512529A	63.605 (KSI)	75.915 (KSI)	24 (%)	8
255718	261512461A	62.301 (KSI)	78.047 (KSI)	23 (%)	
255718	261512462A	64.295 (KSI)	78.507 (KSI)	24 (%)	
255718	261512472A	64.354 (KSI)	78.047 (KSI)	23 (%)	
255721	261512510A	60.935 (KSI)	75.105 (KSI)	26 (%)	
255721	261512511A	60.662 (KSI)	74.065 (KSI)	25 (%)	
350800	261512024A	63.363 (KSI)	78.830 (KSI)	27 (%)	
350800	261512025A	61.933 (KSI)	77.171 (KSI)	26 (%)	
350800	261512232A	57.575 (KSI)	73.417 (KSI)	25 (%)	
350800	261512524A	64.518 (KSI)	79.152 (KSI)	22 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
155727	261512529A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20936	0000171040
155729	261512529A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20936	0000171040
255718	261512523A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20936	0000171040
255718	261512524A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20936	0000171040
255721	261512523A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20936	0000171040
350800	261512524A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20936	0000171040

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118542



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+-----+-----+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+-----+-----+-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
155727	261512529A	000010	1002150484
155729	261512529A	000010	1002150484
255718	261512523A	000010	1002150484
255718	261512524A	000010	1002150484
255721	261512523A	000010	1002150484
350800	261512524A	000010	1002150484
+-----+-----+-----+-----+ FIN DE DATOS +-----+-----+-----+-----+			