




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.08.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
156040	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.861	0.021	0.009	0.169	0.019	0.023	0.019	0.005	0.037	0.004	0.006	0.003
156041	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.846	0.020	0.009	0.179	0.028	0.028	0.020	0.006	0.033	0.003	0.006	0.003
156124	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.846	0.019	0.008	0.180	0.019	0.021	0.016	0.004	0.039	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
156040	261512747A	64.936(KSI)	79.026(KSI)	23(%)	
156040	261512748A	64.368(KSI)	77.241(KSI)	24(%)	
156040	261512754A	64.936(KSI)	79.026(KSI)	23(%)	
156041	261512794A	59.095(KSI)	75.483(KSI)	25(%)	
156041	261512795A	61.516(KSI)	77.856(KSI)	26(%)	
156124	261512807A	59.009(KSI)	74.566(KSI)	25(%)	8
156124	261512808A	59.041(KSI)	74.193(KSI)	24(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
156040	261512807A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20937	0000171044
156041	261512798A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20937	0000171044
156124	261512807A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20937	0000171044
156124	261512808A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	20937	0000171044

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
156040	261512807A	000010	1002160507
156041	261512798A	000010	1002160507
156124	261512807A	000010	1002160507
156124	261512808A	000010	1002160507

FIN DE DATOS