



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.09.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
157182	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.855	0.017	0.004	0.167	0.016	0.020	0.016	0.004	0.042	0.004	0.007	0.003	
257180	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.865	0.014	0.007	0.180	0.023	0.021	0.019	0.005	0.043	0.003	0.007	0.003	
257181	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.845	0.019	0.004	0.178	0.037	0.025	0.019	0.005	0.047	0.004	0.007	0.003	
351656	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.845	0.012	0.004	0.162	0.075	0.027	0.034	0.011	0.034	0.002	0.007	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
157182	261515348A	60.639(KSI)	76.472(KSI)	26(%)	
157182	261515349A	58.500(KSI)	72.833(KSI)	25(%)	
157182	261515436A	60.639(KSI)	76.472(KSI)	26(%)	
257180	261515309A	62.823(KSI)	70.094(KSI)	24(%)	8
257180	261515310A	56.733(KSI)	67.852(KSI)	23(%)	8
257180	261515443A	62.823(KSI)	70.094(KSI)	24(%)	8
257181	261515327A	64.397(KSI)	79.852(KSI)	23(%)	
257181	261515328A	64.211(KSI)	79.281(KSI)	24(%)	
257181	261515428A	64.397(KSI)	79.852(KSI)	23(%)	
351656	261515307A	64.128(KSI)	72.837(KSI)	28(%)	
351656	261515308A	64.061(KSI)	74.134(KSI)	26(%)	
351656	261515361A	64.128(KSI)	72.837(KSI)	28(%)	
351656	261515432A	64.128(KSI)	72.837(KSI)	28(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
157182	261515438A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	20937	0000171044
157182	261515444A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	20937	0000171044
257180	261515444A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	20937	0000171044
257181	261515432A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	20937	0000171044
351656	261515432A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	20937	0000171044
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
157182	261515438A	000030	1002173098					
157182	261515444A	000030	1002173098					
257180	261515444A	000030	1002173098					
257181	261515432A	000030	1002173098					
351656	261515432A	000030	1002173098					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.09.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ FIN DE DATOS -----+