



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.09.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
157438	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.861	0.017	0.008	0.180	0.024	0.025	0.017	0.004	0.037	0.004	0.006	0.003
157442	ASTM A-36/A-572-50	0.178	0.852	0.010	0.005	0.185	0.022	0.021	0.017	0.004	0.032	0.002	0.007	0.002
157447	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.838	0.024	0.007	0.174	0.021	0.020	0.017	0.002	0.039	0.003	0.007	0.003
157448	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.880	0.019	0.005	0.174	0.025	0.023	0.020	0.005	0.032	0.002	0.007	0.002
351815	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.849	0.011	0.004	0.168	0.083	0.029	0.037	0.010	0.034	0.002	0.006	0.002
351817	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.860	0.013	0.008	0.182	0.080	0.030	0.036	0.010	0.036	0.002	0.006	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
157438	261516280A	61.823(KSI)	75.661(KSI)	25(%)
157438	261516281A	63.221(KSI)	77.672(KSI)	27(%)
157442	261516352A	61.248(KSI)	74.810(KSI)	26(%)
157442	261516353A	64.148(KSI)	77.701(KSI)	24(%)
157442	261516402A	64.148(KSI)	77.701(KSI)	24(%)
157447	261516414A	61.780(KSI)	77.951(KSI)	22(%)
157447	261516415A	62.679(KSI)	78.452(KSI)	26(%)
157448	261516385A	64.198(KSI)	78.190(KSI)	25(%)
157448	261516386A	64.474(KSI)	77.784(KSI)	26(%)
351815	261516320A	64.858(KSI)	79.219(KSI)	24(%)
351815	261516322A	64.508(KSI)	79.700(KSI)	25(%)
351817	261516425A	61.567(KSI)	77.769(KSI)	26(%)
351817	261516426A	63.379(KSI)	79.326(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
157438	261516352A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	22067	0000178158
157442	261516352A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	22067	0000178158
157447	261516421A	16	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	22067	0000178158
157448	261516390C	8	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	22067	0000178158
351815	261516328A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	22067	0000178158
351817	261516430A	16	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	22067	0000178158

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
157438	261516352A	000020	1002179440
157442	261516352A	000020	1002179440

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118534



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	26.09.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
157447	261516421A	000030	1002179440
157448	261516390C	000030	1002179440
351815	261516328A	000020	1002179440
351817	261516430A	000030	1002179440
FIN DE DATOS			