



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.11.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
256706	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.842	0.015	0.009	0.182	0.029	0.024	0.020	0.006	0.036	0.002	0.007	0.003
256709	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.843	0.022	0.010	0.153	0.023	0.027	0.019	0.004	0.037	0.003	0.006	0.002
257097	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.826	0.017	0.005	0.168	0.022	0.016	0.016	0.004	0.037	0.002	0.006	0.003
258400	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.864	0.015	0.010	0.166	0.032	0.031	0.025	0.007	0.028	0.002	0.007	0.002
455085	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.834	0.021	0.005	0.179	0.021	0.024	0.023	0.005	0.038	0.003	0.005	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
256706	261514584A	64.059 (KSI)	78.509 (KSI)	25 (%)	8
256706	261514585A	64.397 (KSI)	79.520 (KSI)	26 (%)	
256706	261517050A	64.059 (KSI)	78.509 (KSI)	25 (%)	
256709	261514574A	63.630 (KSI)	78.616 (KSI)	25 (%)	8
256709	261514575A	64.850 (KSI)	78.905 (KSI)	40 (%)	8
256709	261514686A	63.630 (KSI)	78.616 (KSI)	25 (%)	8
256709	261514726A	64.668 (KSI)	79.971 (KSI)	25 (%)	
257097	261515122A	59.836 (KSI)	75.080 (KSI)	23 (%)	
257097	261515123A	60.791 (KSI)	76.369 (KSI)	24 (%)	
257097	261515267A	59.836 (KSI)	75.080 (KSI)	23 (%)	
258400	261517902A	57.962 (KSI)	74.942 (KSI)	26 (%)	
258400	261517903A	55.069 (KSI)	73.425 (KSI)	24 (%)	8
455085	261517885A	59.797 (KSI)	76.495 (KSI)	26 (%)	
455085	261517886A	59.826 (KSI)	76.631 (KSI)	24 (%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
256706	261514584A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	22071	0000178177
256709	261514584A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	22071	0000178177
257097	261515133C	5	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	22071	0000178177
258400	261517903A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	22071	0000178177
258400	261517909A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	22071	0000178177
455085	261517955A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	22071	0000178177
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
256706	261514584A	000100	1002198553					
256709	261514584A	000100	1002198553					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118512



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.11.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
257097	261515133C	000030	1002198553
258400	261517903A	000050	1002198553
258400	261517909A	000050	1002198553
455085	261517955A	000050	1002198553
FIN DE DATOS			