



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.11.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b>  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
156978	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.847	0.021	0.005	0.172	0.027	0.023	0.017	0.004	0.039	0.002	0.007	0.003
158313	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.849	0.019	0.004	0.177	0.016	0.019	0.019	0.005	0.034	0.005	0.007	0.002
255979	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.845	0.024	0.006	0.170	0.019	0.021	0.015	0.004	0.041	0.005	0.007	0.003
257097	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.826	0.017	0.005	0.168	0.022	0.016	0.016	0.004	0.037	0.002	0.006	0.003
351536	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.873	0.009	0.008	0.175	0.127	0.043	0.058	0.019	0.035	0.002	0.006	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
156978	261515189A	55.533(KSI)	73.563(KSI)	27(%)	
156978	261515190A	56.927(KSI)	74.005(KSI)	26(%)	
158313	261517972A	58.665(KSI)	75.898(KSI)	24(%)	8
158313	261517973A	59.881(KSI)	76.114(KSI)	25(%)	8
255979	261512929A	54.371(KSI)	71.245(KSI)	26(%)	
255979	261512930A	54.933(KSI)	72.607(KSI)	25(%)	
255979	261512943A	56.282(KSI)	72.698(KSI)	25(%)	
255979	261515260A	54.371(KSI)	71.245(KSI)	26(%)	
257097	261515122A	59.836(KSI)	75.080(KSI)	23(%)	
257097	261515123A	60.791(KSI)	76.369(KSI)	24(%)	8
257097	261515267A	59.836(KSI)	75.080(KSI)	23(%)	
351536	261514998A	63.657(KSI)	78.991(KSI)	27(%)	
351536	261514999A	60.759(KSI)	76.870(KSI)	26(%)	
351536	261515253A	51.228(KSI)	70.659(KSI)	25(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
156978	261515239A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	22071	0000178177
158313	261517974A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	22071	0000178177
255979	261515261A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	22071	0000178177
257097	261515123A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	22071	0000178177
351536	261515255A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	22071	0000178177

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
156978	261515239A	000040	1002198552
158313	261517974A	000070	1002198552
255979	261515261A	000040	1002198552

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118513



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.11.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
257097	261515123A	000030	1002198552
351536	261515255A	000040	1002198552
FIN DE DATOS			