




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.11.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
255432	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.852	0.016	0.006	0.179	0.018	0.020	0.018	0.004	0.038	0.003	0.007	0.003
257097	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.826	0.017	0.005	0.168	0.022	0.016	0.016	0.004	0.037	0.002	0.006	0.003
350557	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.900	0.025	0.005	0.190	0.109	0.066	0.043	0.013	0.035	0.005	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	
255432	261511051A	64.554(KSI)	79.677(KSI)	23(%)	
255432	261511052A	64.271(KSI)	79.207(KSI)	22(%)	
255432	261511107A	64.554(KSI)	79.677(KSI)	23(%)	
257097	261515122A	59.836(KSI)	75.080(KSI)	23(%)	
257097	261515123A	60.791(KSI)	76.369(KSI)	24(%)	
257097	261515267A	59.836(KSI)	75.080(KSI)	23(%)	
350557	261511063A	64.719(KSI)	79.654(KSI)	24(%)	8
350557	261511064A	64.007(KSI)	79.332(KSI)	26(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
255432	261511061A	20	16.0000	5.5000	12.2000	46.128	22071	0000178177
257097	261515130A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	22071	0000178177
350557	261511064A	20	16.0000	5.5000	12.2000	46.128	22071	0000178177
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
255432	261511061A	000090	1002198562					
257097	261515130A	000030	1002198562					
350557	261511064A	000090	1002198562					

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.	EMITIO : S118542
---	------------------