



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.03.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
160656	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.837	0.015	0.003	0.166	0.015	0.020	0.021	0.002	0.032	0.002	0.007	0.003
162530	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.850	0.016	0.005	0.160	0.013	0.022	0.018	0.004	0.035	0.004	0.006	0.002
262011	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.850	0.016	0.010	0.180	0.021	0.024	0.020	0.005	0.041	0.004	0.006	0.002
262015	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.880	0.017	0.003	0.170	0.014	0.021	0.022	0.004	0.033	0.003	0.007	0.002
262281	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.860	0.015	0.006	0.170	0.015	0.019	0.015	0.005	0.035	0.004	0.006	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
160656	261601567A	59.151(KSI)	74.229(KSI)	26(%)	8
160656	261601568A	61.543(KSI)	74.205(KSI)	25(%)	8
162530	261605348A	61.017(KSI)	75.932(KSI)	26(%)	
162530	261605349A	59.866(KSI)	74.340(KSI)	22(%)	8
262011	261604870A	64.281(KSI)	78.995(KSI)	23(%)	
262011	261604871A	63.883(KSI)	79.666(KSI)	25(%)	
262011	261604872A	64.311(KSI)	79.623(KSI)	24(%)	
262015	261604914A	64.432(KSI)	76.513(KSI)	24(%)	
262015	261604915A	63.415(KSI)	76.423(KSI)	25(%)	
262281	261605301A	58.725(KSI)	75.221(KSI)	23(%)	
262281	261605302A	57.531(KSI)	74.529(KSI)	24(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
160656	261601574A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	23355	0000185597
160656	261601580A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	23355	0000185597
162530	261605349A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	23355	0000185597
262011	261604923A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	23355	0000185597
262015	261604923A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	23355	0000185597
262281	261605355A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	23355	0000185597

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
160656	261601574A	000030	1002263378
160656	261601580A	000030	1002263378
162530	261605349A	000020	1002263378
262011	261604923A	000010	1002263378
262015	261604923A	000010	1002263378

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118512



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.03.2016	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+-----+-----+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+-----+-----+-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
262281	261605355A	000020	1002263378
+-----+-----+-----+-----+ FIN DE DATOS +-----+-----+-----+-----+			