




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	10.07.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
265372	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.850	0.020	0.006	0.170	0.024	0.024	0.021	0.005	0.041	0.004	0.005	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.						
265372	261612060A	57.853 (KSI)		72.928 (KSI)		27 (%)								
265372	261612061A	54.915 (KSI)		74.527 (KSI)		26 (%)								
265372	261612125A	60.320 (KSI)		76.972 (KSI)		28 (%)		8						
265372	261612126A	60.214 (KSI)		75.891 (KSI)		27 (%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)		PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)		PED. CLIENTE		PEDIDO			
265372	261612127A	12	16.0000		7.0000	12.2000	74.400		23698		0000188213			
265372	261612130A	12	16.0000		7.0000	12.2000	74.400		23698		0000188213			
265372	261612134A	12	16.0000		7.0000	12.2000	74.400		23698		0000188213			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA		ENTREGA										
265372	261612127A	000010		1002319859										
265372	261612130A	000010		1002319859										
265372	261612134A	000010		1002319859										
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118512