

220589

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 02/03/07 23:53

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

PEDIDO: 148076 CONTRATO:2466 REMISION: 337300-1

PRODUCTO: CANAL 6" (P) 13LB/FT 152.4MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A30M-94

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: SERVITRANS. GR, SA. CV

PESO TEORICO (KG/MT):19.346 LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
370477	.0010	.0450	.0100	.1700	.2500	.0360	.1900	.1800	.1400	.0040	.6400	.0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO %
370477	49,054	70,544	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA												
370477	THB04687	THB04688	THB04689	THB04690	THB04698	THB04699	THB04700	THB04701	THB04702	THB04703		
370477	THB04709	THB04710	THB04711									



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD