

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 09/07/09 11:00:04
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 001775 CONTRATO:6629 REMISION: 005484-1
 PRODUCTO: CANAL 8" (SP) 13.75LB/FT 203.GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: TRANSPORTES HEBRACO
 PESO TEORICO(KG/MT):20.462 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
381961	.0190	.0380	.0170	.1800	.2700	.0200	.2500	.0800	.1000	.0030	.6400	.0030
381962	.0100	.0230	.0090	.1900	.2500	.0200	.2500	.0800	.1000	.0030	.6300	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (2")
381961	49,704	71,358	27
381962	50,192	71,950	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA												
381961	TJG00739	TJG00740										
381962	TJG00723	TJG00724	TJG00725	TJG00727	TJG00728	TJG00729	TJG00730	TJG00731	TJG00733	TJG00734	TJG00735	
381962												



Q