




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.07.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
154922	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.860	0.018	0.010	0.204	0.020	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	
451943	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.870	0.021	0.018	0.203	0.080	0.020	0.040	0.009	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
154922	260503217A	58.214(KSI)	77.133(KSI)	22(%)
154922	260503218A	58.813(KSI)	77.132(KSI)	21(%)
451943	260503218A	67.756(KSI)	79.438(KSI)	20(%)
451943	260503219A	66.917(KSI)	79.084(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
154922	260503227A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000030
451943	260503227A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000030
451943	260503228A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000030
451943	260503229A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
154922	260503227A	1000691861	100001395
451943	260503227A	1000691861	100001395
451943	260503228A	1000691861	100001395
451943	260503229A	1000691861	100001395

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS