




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.08.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
255190	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.910	0.016	0.010	0.276	0.020	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
255190	260503307A	61.094 (KSI)	78.431 (KSI)	20 (%)									
255190	260503308A	59.401 (KSI)	77.709 (KSI)	21 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
255190	260503324A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602		000030			
255190	260503325A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602		000030			
255190	260503326A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602		000010			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
255190	260503324A	1000692936	100001395										
255190	260503325A	1000692936	100001395										
255190	260503326A	1000692936	100001395										
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA													
FIN DE DATOS													

EMITIO : S0558151