

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5 CUAUTITLAN IZCALLI,MEX 54730 México		CLIENTE A FACTURAR ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5 CUAUTITLAN IZCALLI,MEX 54730 México		GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 26# / 310 X 38.7	CERTIFIC 0000010
PEDIDO DE VENTA 4008914/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 14,164 KG	COLADA / LOTE 11003664/02
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE OC009673			CARTA DE EMBARQUE	FECHA 26.07.2016	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.1070	1.10	0.022	0.021	0.11	0.19	0.014	0.001	0.07	0.21	0.054	0.342	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.028												

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
56.8	72.4	25.00	499	392

COMENTARIOS - NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ