GERDAU CORSA

SAHAGÚN
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tepeapulco H. HGO 43990
México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
ACEROMEX S A DE C V VIA JOSE LOPEZ PORTILLO 12 BIS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54900 México	ACEROMEX SA DE CV CARRETERA LIBRE FEDERAL KM 27 CIENEGA DE FLORES,NL 65550 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
A992	Wide Flange Beam / 10 X 60# / 254 X 89.4	0000012762

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.2 M	6,514 KG	**11004003**/04

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
4156573/000030	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
OC 4500158749 tultil		13.09.2016

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.0940	1.22	0.027	0.011	0.10	0.21	0.015	0.000	0.07	0.21	0.049	0.347	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.015

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS FY KSI	UTS FU KSI	Elong. %	UTS FU MPa	YS FY MPa
55.9	72.3	25.00	499	386

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ