GERDAU CORSA

SAHAGÚN
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
A992	Wide Flange Beam / 12 x 65# / 310 x 96.7	0000017399

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	28,312 KG	**11005339**/03

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
4538392/000020	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
24756		05.12.2016

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.0850	1.17	0.032	0.013	0.09	0.23	0.014	0.000	0.07	0.20	0.053	0.332	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.021

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
53.0	69.5	20.20	480	366

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ